

监理工作联系单

工程名称：昆山屋顶分布式光伏一期 1.9416 万千瓦发电项目

编 号：ZHJL-SW-LXD-016


主 送：苏州亚睿光伏科技有限公司

抄 送：中鑫上电（苏州）能源科技有限公司

主 题：关于防火封堵材料质量问题的事宜

内 容：

贵司用于现场防火封堵的有机防火堵料可塑性差，安装后表面不光滑，无法达到安装工艺要求。根据 GB 50229《火力发电厂与变电站设计防火标准》要求，有机防火封堵应牢固严实，无漏光、漏风、龟裂，无脱落现象，表面平整光洁，不得有粉化、硬化、开裂等缺陷。请贵司对防火材料质量问题进行自检，提供相关出厂检验报告等质量证明资料，确保防火材质的质量合格和使用寿命。



监理项目部（章）

总/专业监理工程师：_____

日

期：2021 年 10 月 19 日

