

平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作联系单

编号: ZHJL-PLLXD-018

致: 上海电力安装第一工程有限公司平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目部:

主题: 关于阳朝地块 21 号箱变 10 号逆变器 7 号组串仅安装半组事宜
内容:

监理单位、运维单位在处理阳朝地块 21 号箱变 10 号逆变器报警问题过程中发现, 7 号支路测得开路电压不满足逆变器正常运行要求, 若 7 号支路后续无法满足整组安装要求, 请阳朝地块负责人拆除 7 号支路组件, 不得擅自并入逆变器。

由此造成的一切后果与损失, 将由贵方承担。

项目监理机构 (章)

专业监理工程师:

总监理工程师:

日

期:



填报说明: 本表一式二份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。