

监理工作联系单

工程名称 山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-LXD-012

致: 通号工程局集团城建工程有限公司施工项目部

抄送: 山西上电晴鸿新能源有限公司项目部

主题: 关于春节放假期间火灾预防安全管理工作的通知:

内容: 关于太原市光伏项目 2025 年春节放假期间现场火灾预防, 现就有关事项要求如下:

1、各单位为全面加强防火安全管理工作, 结合国务院安委会、国家能源局《关于加强人员密集场所动火作业安全管理的若干措施》(安委[2024]12 号)的相关要求, 请各单位及时组织开展文件宣贯学习, 梳理完善管理制度, 强化动火作业审批管理, 确保防火安全措施落地, 做好施工旁站监督, 加强防火应急演练和应急物资储备, 切实开展防火安全风险辨识管控及隐患排查治理。集团公司后续将防火安全管理列入重点督查事项。

2、要求总包单位做好节日期间现场的火灾预防工作, 重点是农业大棚和户用的防火工作, 现场应配备充足的灭火器和灭火材料。

3、值班人员每日中午 12 点前, 必须将现场巡视检查的带水印时间地点照片发至管理群中。

4、各个项目现场分包单位安排值班值守人员要求身体健康, 年龄不能超过 60 周岁, 无不良嗜好, 人品良好, 总包单位要安排专人对其进行监督管理。

5、每日巡视人员现场巡视检查乘坐的巡检车辆上必须配备充足的灭火器材, 以备应急之需。

6、现场所有发电带电的设备必须张贴悬挂带电标识并上锁，采取隔离措施，严防人畜随意靠近乱动。

7、现场所有临时配电箱和临时电源设施必须全部拆除，以防不知情人员随意接电。

8、靠近居民区和烟花燃放点的项目要求全天进行安全巡视，预防烟花爆竹引发火灾。

9、总包分包单位应做好施工人员节日前返乡和节日后返回施工现场的安排工作，确保施工人员春节后按时返回施工现场复工复产。

请各施工单位要积极落实好本通知精神要求，认真执行落实到位，确保度过一个平安祥和的节日。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：陈瀚

日期：2025 年 01 月 20 日

本表一式 4 份，由项目监理部填报，建设单位存 1 份、项目监理部 2 份，承包单位存 1 份。