

# 监理工作联系单

工程名称 山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-LXD-011

致: 通号工程局集团城建工程有限公司施工项目部

抄送: 山西上电晴鸿新能源有限公司项目部

主题: 关于加强元旦期间施工现场安全管理工作的通知:

内容: 2025 年元旦将至, 为确保节日期间施工现场的安全稳定, 营造良好的安全生产环境, 现就有关事项通知如下:

1. 强化安全意识: 各施工单位需高度重视元旦期间安全管理, 切实加强组织领导, 明确责任分工, 全面落实安全防范措施, 坚决防范各类安全事故发生。

2. 开展安全自查自纠: 立即组织对施工现场展开深入检查, 重点排查安全防护设施是否到位、隐患是否整改、安全警示标识是否齐全, 尤其关注高空作业、临时用电线路以及办公、生活区域的防火、防盗措施落实情况, 发现问题及时整改。

3. 规范人员管理: 严格执行现场施工人员实名制登记, 特种作业人员务必持证上岗, 每日早班会认真落实安全技术交底并签字确认。施工人员作业时必须正确佩戴安全帽, 高处作业时安全带要系牢, 上屋顶梯子要有防滑措施并固定牢固。

4. 加强车辆安全管理: 做好车辆的日常安全检查与维护保养, 规范驾驶员行为, 杜绝超速、疲劳驾驶、酒驾及违规行车等情况。

5. 规范临时用电管理: 确保二级配电箱配备漏电保护器与接地装置, 接地极入土深度达标, 用电设备一机一闸一漏保一接地, 电线完好, 使用专用插板, 操作人员持证上岗。

6. 完善应急管理: 制定并完善应急预案, 准备好应急人员与车辆, 做好演练与隐患排查, 及时发放工资, 加强返乡人员旅途安全教育。

7. 严格值班制度: 各施工单位要制定节日值班表, 安排专人 24 小时值班, 做好信息报送工作, 遇突发情况及时启动预案并上报建设与监理单位。

8. 加强安全教育与现场管理: 节前开展防火、防盗、防中毒等安全教育活动, 停工工地切断临时用电并对相关区域封签, 对存在隐患的电线、设施及时维修更换清理。同时, 加强留守人员管理, 做好思想教育, 严禁酒后滋事、使用明火与违章电器。

请各施工单位于 12 月 30 日前将自查情况与节日值班名单（含应急人员）上报建设、监理单位，建设、监理单位将于 12 月 28 日至 30 日进行抽查，共同消除安全隐患，确保元旦期间施工安全无事故。希望施工单位要积极落实好本通知精神要求，认真检查整改，严禁走过场，确保度过一个平安祥和的节日。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2024 年 12 月 26 日



本表一式 4 份，由项目监理部填报，建设单位存 1 份、项目监理部 2 份，承包单位存 1 份。