

监理工作联系单

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏项目
编号：ZHJL-LXD-001

致：通号工程局集团城建工程有限公司

主题：关于施工单位前期资料报审存在的问题事宜

内容：经监理项目部对你单位上报的前期资料进行审查发现，存在问题：

- 1、施工组织设计中项目重难点分析中无高空作业难点分析及控制措施；分布式光伏安装施工方案中无逆变器安装、变压器安装施工方案；
- 2、无普通现浇基础施工、组件运输搬运施工、防雷接地工程、电缆敷设施工、电气设备安装施工、安全文明施工、冬雨季施工等施工方案；
- 3、无质量管理体系、应急预案、安全技术交底、主要工器具及仪表检验合格证书；
- 4、无工程材料设备进场、试验调试单位等报审文件；强制性条文执行计划无报审表；
- 5、无开工报审及项目部成立文件；
- 6、部分文件页面编辑不符合要求；

现要求贵单位下周一前整改完成并上报以上资料文件至监理项目部进行审查，否则由此产生的一切后果由你单位承担。

项目监理部

总/专业监理工程师

日期：2023 年 09 月 20 日



刘晨瑞

本表一式 3 份，由项目监理部填报，建设单位存 1 份、项目监理部存 1 份，承包单位存 1 份。