

监理工作联系单

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏项目
编号：ZHJL-LXD-002

致：通号工程局集团城建工程有限公司

主题：关于材料质量问题事宜

内容：经监理项目部对你单位现场材料进行检查发现，存在以下问题：

1、小店区梁家庄支架安装施工现场接地扁铁厚度实测 2.0mm 不符合设计要求；

2、清徐县徐沟镇材料库房内接地扁铁镀锌层厚度不符合设计规范要求；

3、新堡村总包库房支架材料进场近几天未报验，天津市隆盛泽新能源科技有限公司质量证明文件无第三方检测无镀锌层厚度检测项目，40X40 方钢材料内壁泛黄严重；

现要求总包单位进场支架及接地扁铁材料及时报验，对材料不符合设计要求和规范要求进行现场，严禁使用，否则由此产生的一切后果由总包单位承担。

项目监理部（章）

总/专业监理工程师

日

期 2023 年 9 月 27 日

本表一式 3 份，由项目监理部填报，建设单位存 1 份、项目监理部存 1 份，承包单位存 1 份。