

监理工作联系单

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-LXD-004

致：通号工程局集团城建工程有限公司施工项目部

主题：关于现场冬季施工及安全隐患事宜

内容：进入冬季大风天气较多，为避免恶劣天气造成安全、质量问题，监理项目部要求总包单位做好防风、防冻、防滑、防火“四防”措施，确保冬季施工安全。现提出如下要求：

1、要求总包单位对安装好的组件、设备、材料摆放区域内的材料堆放，采取加固、覆盖等防护措施，避免和减少损失；

2、天气已越来越冷、气温可能再下降，总包单位在施工过程中要注意施工人员的保暖、安全防护、安全用电等问题，要采取防滑、防坠落、防火等安全措施、确保施工人员绝对安全；

3、为预防大风对已安装完成的支架、组件造成损坏，要求总包单位对已施工完成的底板地脚螺栓、外墙固定筋紧固及组件压块安装进行重点检查，对存在问题的及时整改；

4、进一步加强对各施工班组的安全生产的管理工作，存在安全隐患时禁止施工。

项目监理部（章）

总/专业监理工程师

日期：2023 年 11 月 08 日



本表一式 4 份，由项目监理部填报，建设单位存 1 份、项目监理部存 2 份，承包单位存 1 份。