

# 监理工作联系单

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-LXD-016

致：通号工程局集团城建工程有限公司施工项目部

主题：关于工程进场组件质量事宜

内容：经监理人员对北录树二期大棚进场组件（3 箱）进行开箱检查发现，存在三分之一有弯曲现象，部分组件弯度存在偏差（5-7mm），要求总包单位对组件弯度及时处理。

项目监理部（章）

总/专业监理工程师：\_\_\_\_\_

日期：2024 年 05 月 21 日



本表一式 4 份，由项目监理部填报，建设单位存 1 份、项目监理部存 2 份，承包单位存 1 份。