

监理工作联系单

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-LXD-017

致：通号工程局集团城建工程有限公司施工项目部

主题：关于碱厂营大棚支架安装质量事宜

内容：经监理人员对你单位施工的碱厂营大棚巡检，发现存在以下问题：

- 1、6#棚支架檩条安装不符合 GHJ-1 详图（图号：GYDL-QA13701S-017-T0232-07）要求；
- 2、17#棚支架安装不符合设计图纸要求。

现要求总包单位加强现场管理，立即安排专业施工人员严格按照设计图纸要求对 6#棚檩条安装、17#棚支架安装进行整改、重新安装。并将其整改处理结果上报业主及监理项目部，否则由此产生的一切后果由总包单位承担。

项目监理部（章）

总/专业监理工程师

日

期：2014年7月14日

本表一式 4 份，由项目监理部填报，建设单位存 1 份、项目监理部存 2 份，承包单位存 1 份。