

## 监理工作联系单

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-LXD-024

致：通号工程局集团城建工程有限公司施工项目部

主题：关于马家庄大棚工程质量事宜

内容：2024 年 12 月 14 日经监理项目部对你单位马家庄大棚接地环网施工进行检查，发现存在以下问题：

- 1、接地扁铁材料进场未进行报验；
- 2、水平接地极底面未做防腐；
- 3、接地环网与垂直接地极焊接搭接面不足，不符合设计及规范要求。

以上问题，要求总包单位限期 2 个工作日内整改，待完成后上报监理项目部进行复查，严禁私自隐蔽回填，并加强现场质量管理及技术交底，否则由此产生的一切后果由总包单位承担。

项目监理部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：2024 年 12 月 14 日



本表一式 4 份，由项目监理部填报，建设单位存 1 份、项目监理部存 2 份，承包单位存 1 份。