

## 监理工作联系单

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：TYGF40-ZHJL-LXD-025

致：通号工程局集团城建工程有限公司施工项目部

主题：关于工程质量事宜

内容：2024 年 12 月 19 日经监理人员巡检发现你单位施工的山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏项目存在以下问题：

1、南部大棚、龙家营大棚直流线及穿线管绑扎未按照设计及规范要求使用不锈钢扎带；

2、南部大棚交流侧电缆保护管施工未按照设计及规范要求使用金属软管。

以上问题，要求总包单位限期 3 个工作日内整改，待完成后上报监理项目部进行复查，同时要求所有大棚严格按照设计及规范要求进行施工，否则将进行经济考核。望你单位知晓！

项目监理部（章）

总/专业监理工程师

日

期：2024 年 12 月 19 日



本表一式 4 份，由项目监理部填报，建设单位存 1 份、项目监理部存 2 份，承包单位存 1 份。