

监 理 工 作 联 系 单

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编 号：TYGF40-ZHJL-LXD-027

致：通号工程局集团城建工程有限公司施工项目部

主题：关于工程质量事宜

内容：经监理项目部对你单位施工的山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏项目巡检发现存在部分养殖大棚、种植大棚交流侧电缆保护管施工不符合设计图纸及规范要求问题。

现要求总包单位加强现场质量管理及技术交底，严格按照设计及规范要求进行施工整改消缺，否则由此产生的一切后果由总包单位承担。

项目监理部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：2025 年 01 月 12 日



本表一式 4 份，由项目监理部填报，建设单位存 1 份、项目监理部存 2 份，承包单位存 1 份。