

监理工作联系单

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：TYGF40-ZHJL-LXD-034

致：通号工程局集团城建工程有限公司施工项目部

主题：关于罗家庄大棚汇流箱、逆变器支架焊接施工相关事宜

内容：

在山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目罗家庄大棚光伏区施工中，涉及汇流箱、逆变器支架焊接作业。鉴于大棚建造材料存在易燃物，为避免火灾隐患，确保施工安全，特要求总包单位：

1. 务必确保从事焊接作业人员具备专业资质，严禁无证操作。
 2. 焊接作业前，全面检查作业环境，清除周边 10 米范围内易燃物，无法清除的需采取可靠隔离、防护措施。
 3. 在焊接作业现场按需配备合格有效的灭火器材，如干粉灭火器等，并确保作业人员熟练掌握使用方法。
 4. 安排专人对焊接作业进行全程监护，发现异常及时处理并报告。
- 请总包单位高度重视，严格落实相关防火措施，保障施工安全。

项目监理部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：2025 年 04 月 25 日



本表一式 4 份，由项目监理部填报，建设单位存 1 份、项目监理部存 2 份，承包单位存 1 份。