

监理工作联系单

工程名称：新沂市 35 万千瓦（一期 25 万千瓦）户用分布式光伏发电项目

编号：SDSH-XY-LXD-011

主 送：江苏中清绿电开发建设有限公司

抄 送：新沂上电申宏新能源有限公司

内 容：关于施工单位现场管理人员资质及现场使用材料证件不齐全的通知

- 1、自 2023 年 12 月份贵单位进场施工开始，现场管理人员配备不齐全，包括资料员
- 2、贵单位现场使用材料，包括逆变器、组件、支架等相关出厂合格证、第三方检测报告一直未提供报审，且用于现场施工现场，不符合设计规范及现场施工管理要求
- 3、2024 年 1 月 11 日现场检查贵单位施工人员未使用临时配电箱，将光伏线作为现场临时用电电源线使用，存在严重安全隐患

请贵单位及时配备资料员，并提供现场管理人员资质文件及现场使用材料相关合格证及第三方检测报告等相关事宜，施工现场做好安全管理工作，保证施工质量，保证安全文明施工。

监理项目部（章）
总/专业监理工程师：张明
日 期：2024 年 1 月 11 日