

监理工程师联系单

工程名称：中车戚墅堰机车有限公司 5.942 兆瓦分布式光伏发电项目

编号：ZCQSY-ZHJL-LXD -001

致：中国能源建设集团浙江火电建设有限公司：（总包项目部）

事由：关于组件安装接地安装问题

内容：监理于 2023 年 8 月 3 日上午在二联厂房屋顶检查组件安装质量，组件接地没按照图纸要求进行施工。（图纸要求 1×4 平方黄绿色接地线）现场用的是穿刺垫片，若用穿刺垫片接地联系设计院变更图纸。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：王在欣

日期：2023 年 8 月 03 日

注 本表一式 3 份，业主项目部、监理项目部、施工项目部各存一份



扫描全能王 创建