

监理工作联系单

上海希邀光伏电力有限公司利用斯伦贝谢油田设备（上海）有限公司屋顶建设 4604.04kWp 分布式光伏项目
编号: LXD-003

致: 浙江西子联合工程有限公司

主题: 关于雨天施工安全隐患、质量隐患问题

内容: 在监理检查过程中发现问题及要求:

- 1、雨天屋面湿滑, 存在重大安全隐患, 禁止雨天屋面施工作业。
 - 2、雨天组件、电缆、逆变器等电气系统施工, 易发生元器件、电缆头受潮、水侵、短路等事故发生, 存在重大质量隐患及安全隐患, 禁止雨天电气施工作业。
- 若施工单位私自行为, 一切责任后果自负。此单上报业主单位。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 陈伟

日



本表(含附件)一式 3 份, 由监理项目部填写, 施工单位 1 份, 监理项目部 1 份, 业主单位 1 份。



扫描全能王 创建