

监理工作联系单

工程名称：青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目 编号：HJL-LXD-003

致：上海能辉科技股份有限公司项目部

事由：关于 2#箱变部分操作系统迁移至原光伏电站主控制室事宜

主要内容：

本项目监控后台系统、AGC/AVC 系统、功率预测系统、视频监控系统、消防控制系统设计均在 2#箱变二次设备仓内，考虑以上系统运行维护，需要贵单位在 2 月 5 日前将监控后台系统、AGC/AVC 系统、功率预测系统、视频监控系统、消防控制系统通过光纤将以上设备迁移到原光伏电站主控制室内。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2024 年 01 月 28 日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1

