

监理工作联系单

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 B 地块 914KWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-ZLYQBDK-C.0.3-20240604

主送：江苏佳洲节能环保技术有限公司-宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 B 地块 914KWp 分布式光伏发电项目部

抄送：宁波海晟能源发展有限公司-宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 B 地块 914KWp 分布式光伏发电项目部

主题：关于进场交流线缆报审相关事宜

内容：目前项目施工已接近尾声，交流线缆刚刚进场，经我部现场查看验收，发现该批次两种规格型号的交流线缆品牌与建设单位提供的品牌要求不符。为规范进场材料管理，对该批次线缆的进场报审我部不予认可和审核，要求你部不得在本项目使用该批次交流线缆。为了使该项目顺利进行和及时竣工，要求你单位重新进行交流线缆品牌选择并报审。

（以下空白）

项目监理部（章）

总/专业监理工程师

日期：2024年06月04日

本表一式 3 份，由项目监理部填报，建设单位存 1 份、项目监理部存 1 份，承包单位存 1 份。