

监理工作联系单

希必奥天津丹佛斯福源道厂区 0.704MW 分布式光伏发电项目

编号:LXD-002

致: 浙江华伏太阳能科技有限公司

主题: 安全文明施工问题

内容: 今日在安全检查过程中发现贵单位施工人员在高空作业过程中, 出现安全带穿戴不规范、未按要求悬挂现象, 且脚手架、扶梯监护人员临时脱岗。

针对此类违规现象责令你施工单位即刻整改:

- 1、重新对高空作业人员进行交底、教育;
- 2、正确穿戴、使用劳保用品;
- 3、上工前对工人进行工前检查;
- 4、施工过程中加强巡视力度;
- 5、监护人员禁止脱岗。

若再出现此类违规事件, 一次警告、二次考核、三次违规人员清除出场。
若你施工单位不听劝阻, 一旦发生任何安全事件, 一切责任后果将由你施工单位全部自行承担。

监理项目部 (章):
总/专业监理工程师: 
日期: 2024.4.8

本表(含附件)一式 2 份, 由监理项目部填写, 接收单位存 1 份, 监理项目部存 1 份。