

表 C.0.3-1 工作联系单

工程名称: 江西台鑫钢铁有限公司分布式光伏发电二期 5999KW 项目 编号: TXGF-CZZH-LX-C03-011

致: 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司施工项目部

主题: 关于施工中中秋节安全施工事宜:

内容:

- 1、台风临近, 对现场施工节前安全大检查, 做好预防措施, 屋面垃圾清理。
- 2、检查发现现场方管氧化, 对氧化的材料进行处理或更换方可后续工序施工。
- 3、一分厂屋面整箱组件及时分散避免集中载荷, 已拆箱组件及时固定。



中秋节现场检查



中秋节现场检查



现场检查问题 (屋面垃圾清理)



现场检查问题 (屋面垃圾)

中秋节期间做好现场管理, 明确责任人, 加大安全巡视力度, 防止意外发生。

监理项目部 (章)

项目负责人 (签字): 李升

2024年9月14日

注: 本表一式 2 份, 发文单位、接收单位各 1 份。