

监理工作联系单

工程名称：小岗村能源集团凤阳县小岗产业园盼盼食品二期分布式光伏发电项目

编号：PPSP-ZHJL-LXD-001

致：无锡钧茂聚晟新能源科技有限公司施工项目部

事由：关于屋面接地扁铁焊接的相关事宜

内容：你单位正在施工的屋面接地扁铁焊接工程，要求你单位按以下要求做好施工现场防火措施：

1、使用足够的防火布铺设扁铁焊接点之下、彩钢瓦之上

2、防火布上使用接渣盆接住掉落的焊渣。

3、配置一名看护人员现场监督焊接工作

4、配备不少于两具消防灭火器。

5、请你单位按以上要求落实，完成接地扁铁焊接工作再进行防腐刷漆。

如未完成以上工作，如出现问题，一切后果由你单位承担。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日期：2024年08月08日



本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。