

监理工程师联系单

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

编号：JL-C03-019

致：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目（EPC 总包项目部）

主题：光伏区安全施工事宜

内容：为有序安全推进高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目，光伏区施工作业时必须执行以下规定：

- 1、施工现场的人员必须戴好安全帽，高空作业系好安全带，穿好反光背心、防滑鞋等。
- 2、水上施工作业人员要穿好救生衣，船只和水上作业平台配备救生圈等。
- 3、现场严禁吸烟，严禁酗酒人员施工作业，施工操作时要求精力集中、禁止开玩笑和打闹。
- 4、遇到大雾、6 级以上大风等异常天气光伏区禁止施工。
- 5、光伏区吊装施工区要设置安全警示标识，拉好警戒线，做好安全防护。
- 6、现场配备安全员及施工班组长每天对施工现场要进行巡查，排查安全隐患，及时纠正违章作业。
- 7、焊工、电工等特种作业人员必须持证上岗、人证合一。

以上事宜，望总包项目部 悉知并重视！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

日期：2025 年 05 月 05 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。