

监理工作联系单

工程名称：安川（常州）机电一体化系统有限公司 1770.59kWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-LXD-001

致：浙江华伏太阳能科技有限公司 总包施工项目部

抄送：常州晶焱光伏科技有限公司 业主项目部

事由：关于安全文明施工相关事宜

内容：

贵公司承担本项目全部工程施工，涉及登高、用电等施工作业，存在诸多不安全因素，特提出以下几点，请你公司引起重视：

- 1、施工人员不得带病参与施工，如心脏病、高血压等危及生命安全的疾病。
- 2、工作期间不得饮酒，休息时间不得酗酒。
- 3、每日下班前要及时清理屋面施工垃圾。
- 4、安全交底（三级安全教育）必须所有人员交底到位，确保施工人员：不伤害自己；不伤害他人；不被他人伤害。
- 5、施工区域禁止乱拉电线，施工用电必须有持证电工操作，其他人员不得擅自操作。配电箱需要有防水、防漏电、接地保护等功能，并有专人看护、定期巡查。
- 6、项目施工必须落实早班会制度，确保每位工人知道当天的工作内容、工作难点、现场作业环境危险。
- 7、进入厂区正确佩戴劳动保护用品，遵守厂区安全文明生产的要求，若因此厂区业主处罚，我方将会同业主按照施工合同加倍处罚。

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师： 南玉萍

日期： 2020 年 10 月 9 日

注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部 1 份。