

表C.0.3工作联系单

工程名称：南京国际博览中心1-3展馆5.344MW分布式光伏项目 编号：CZZH-ZH-表C.0.3-002

致：天津奥联新能源有限公司

主题：国际博览中心室外管线注意事项

内容：1. 施工前总承包单位要确保施工期间施工区域内管线不受破坏而带来安全隐患、工期延后隐患、停工隐患。

2. 保护范围为南京国际博览中心施工区域内所有管线。

3. 根据南京昱中、南京河西建设、南京国际博览中心馆方提供的有关资料信息判定管线位置走向，不得盲目施工。

4. 总承包单位做好现场施工交底情况与后期勘测，做好管线是否出现施工区域范围内准备工作，不得破坏、损坏已有管线。

5. 附图

是否回复：是☒，请于2024年11月13日前回复。

否☐

提出单位（项目部章）：

提出单位代表（签字）

2024年11月13日



注：本表一式2份，由提出单位填写，抄送相关单位。

