

监理工作联系单

工程名称：胜华波电器（滁州）有限公司三期 1946.84kWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-LXD-002

致：浙江西子联合工程有限公司总包施工项目部

抄送：滁州沛思光伏发电有限公司 业主项目部

事由：关于安全文明施工相关事宜

内容：

贵公司承担本项目全部工程施工，涉及登高、用电等施工作业，存在诸多不安全因素，特提出以下几点，请你公司引起重视：

- 1、施工人员不得带病参与施工，如心脏病、高血压等危及生命安全的疾病。
- 2、工作期间不得饮酒，休息时间不得酗酒。
- 3、安全交底（三级安全教育）必须所有人员交底到位（目前只有 3 份）。
- 4、项目施工必须落实早班会制度，确保每位工人知道当天的工作内容、工作难点、现场作业环境危险。
- 5、施工用电必须由项目负责人向厂区电工申请临时用电，其他人员不得擅自操作。
- 6、现场需要配备应急医疗箱。
- 7、进入厂区正确佩戴安全帽穿反光背心及劳保鞋。遵守厂区安全文明生产的要求。
- 8、登高作业人员必须持证上岗，无证人员严禁屋面作业。
- 9、生命线尽快落实采购安装，临边作业必须佩戴五点式安全带。

项目监理部（章）

总/专业监理工程师

日期：2014 年 12 月 10 日

