

监理工作联系单

浙江省衢州常山产业园二期 4.84MWp 分布式光伏发电项目

编号: LXD-006

致: 河南省启源电力勘测设计有限公司

浙江申曜新能源科技有限公司

主题: 设计图纸频繁变更, 且无变更手续问题

内容: 本工程安装容量由 4.84MW 变更为 4.3MW, 又由 4.3MW 变更为 4.56MW, 后又由 4.56MW 变更为 4.47MW。富乐德分区直流组串有 40 多组由 4 平方线变更 6 平方线; 并网柜由 4 台变更为 5 台; 并柜电缆变更为集成母排。如此重大变更现场却未收到任何设计变更单, 现场图纸随心所欲更改(出现十几种电子版本), 现场出现大量返工量, 造成大量的时间、人力、物力成本的浪费。现责令总包与设计单位立即补齐变更材料, 否则造成的一切责任、损失、后果将由施工单位与设计单位全部自行承担。

监理项目部 章:

总/专业监理工程师:

日期:



本表(含附件)一式 2 份, 由监理项目部填写, 接收单位存 1 份, 监理项目部存 1 份。