

监理工作联系单

浙江省衢州常山产业园二期 4.84MWp 分布式光伏发电项目 编号: LXD-007

致: 河南省启源电力勘测设计有限公司

主题: 关于电缆敷设问题。

内容: 富乐德厂家本厂原有电缆敷设横平竖直、整齐有序、工艺统一、绑扎牢固。但贵单位电缆敷设后并未进行整理, 富乐德厂方已对此提出异议。现要求你施工单位及时整改消缺, 以免影响后续的工序验收、工程交付及进度款审批。若你单位不听劝阻导致富乐德厂方拒绝接收此部分工程, 一切责任后果将由你施工单位全部自行承担, 并对你单位进行追责处理。

监理项目部(章):

总/专业监理工程师:

日期: 2025.4.28

浙江省衢州常山产业园二期
4.84MWp 分布式光伏发电项目
监理项目部

本表(含附件)一式 2 份, 由监理项目部填写, 接收单位存 1 份, 监理项目部存 1 份。