

监 理 通 知 单

工程名称: 宿松县 2018 年“十三五”第一批光伏扶贫项目

编号: SSFP-ZH-001

致: 安徽远山电力工程有限公司施工项目部

事由: 到场设备、材料吊装问题

内容:

1. 施工现场才材料、设备到场吊装问题, 你方现场管理人员应加强指导及技术要求; 管桩到场后, 你方施工队使用挖机吊卸, 未按吊装方案执行, 违规操作, 存在严重的安全隐患。你项目部应组织对各现场管理人员进行岗前安全、技术交底, 并做记录。该通知单下发即日起, 类似违规操作现象, 未按个项方案执行, 应严重处罚。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师:

日期: 2018 年 07 月 13 日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。

