

监理通知单

AQ

工程名称: 工程名称: 隆化县珈铄 10MW 光伏扶贫项目

编号: JSGF-JL-JBKXM8-XL-001

致: 扬州市建设安装工程有限公司隆化县珈铄 10MW 光伏扶贫项目施工项目部

事由: 关于升压站及组件安全相关问题

内容: 经我部监理人员现场检查发现, 在本项目施工现场存在一下安全问题:

1. 升压站区域已经带电一段时间, 没有设置安全隔离措施, 有触电危险;
2. 升压站周边及路口没有设置安全警示标牌, 未尽告知义务;
3. 主路两边的电缆沟没有设置栏杆, 有摔伤危险;
4. 组件内有电杆拉线没有及时移除, 有划伤组件隐患;
5. 组件周围有高杂草生长, 遮挡组件, 有火灾隐患;
6. 回流箱没有接地线, 有触电和损坏设备危险

以上问题要求你部立即着手整改, 消除隐患. 并于 7 月 30 日前回复整改结果. 报呈项目监理部
复检

监理项目部 (章):

总/专业监理工程师:

日期: 2018 年 7 月 26 日



注: 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。