

建水县五里冲畜光互补光伏电站项目 监理工程师通知单

表号: WLCGD-B1

编号: CZZH-74-22-001

主送: 四川红叶建设有限公司

抄送: 建水鸿辉牧业种养殖有限公司、建水云得太阳能科技有限公司

事由

非标准羊圈 4-1 栋基础存在严重缺陷。

内容

- 1、2016 年 03 月 02 日, 非标准羊圈 4-1 栋进行混凝土浇筑工序施工, 浇筑过程施工人员作业手法存在相应弊端, 监理人员现场亦提出相应指正, 混凝土浇筑过程地梁基础未采取一次满灌, 导致成型地梁外观质量存在相应缺陷。
- 2、4-1 栋东南角柱头基础狗洞、漏浆已严重存在严重缺陷, 现责令你单位对该基础进行拆除、重新进行施工。请务必落实到位。
- 3、前期标准羊圈 A-8 栋, 已经出现相应质量隐患, 你单位现场负责人履约保证后续羊圈施工不会存在相应行为, 但后续施工质量确实与目标相距甚大, 请你单位立即开展自查、自纠, 对存在质量隐患行为实行零容忍。
- 4、本项目照势继续发展, 对下发合理指令未能落实执行, 后续涉及你单位项目移交活动我单位将不予配合。
- 5、本次通知单内容请积极予以重视, 限期 2016 年 03 月 03 日前整改完毕, 并将通知内容整改闭环。

项目监理部 (章)

总 / 专业监理工程师:

日期:



本表一式 四 份, 由监理单位填写, 建设管理单位、承包单位各存一份, 项目监理部存 二 份。