

建水县五里冲畜光互补光伏电站项目

监理工程师通知单

表号: WLCGD-B1

编号: CZZH-JL-22-005

主送: 建水县隆昌建筑有限公司

抄送: 建水鸿辉牧业种养殖有限公司

事由:

标准羊圈 A-13 栋地梁、灌注桩基础存在严重缺陷, B-17 灌注桩尺寸偏差问题。

内容:

2016 年 05 月 19 日, 我单位在巡查施工现场施工作业中, 发现施工现场存在以下问题:

1、你单位已施工的标准羊圈 A-13, 地梁、灌注桩混凝土浇筑羊舍已成型, 我单位在现场发现灌注桩于地梁浇筑存在局部中断现象, 此现象严重影响羊舍主体安全性。

2、标准羊舍 B-17 施工过程中, 发现你单位灌注桩于地梁搭接尺寸偏差现象严重, 搭接面严重不足, 次操作方式严重影响羊舍主体安全性。

针对以上施工已出现的弊端, 要求你单位立即开展全面自查、自纠, 对已出现施工弊端及存在质量隐患及时彻底整改完善。

本次通知涵内容请积极予以重视, 在你单位混凝土浇筑之前务必整改完毕, 并将通知内容整改闭环。

项目监理部(章)

总/专业监理工程师: 

日期: 2016.5.19

本表一式四份, 由监理单位填写, 建设管理单位、承包单位各存一份, 项目监理部存二份。