

建水县五里冲畜光互补光伏电站项目

监理工程师通知单

表号: WLCGD-B1

编号: CZZH-JL-22-012

主送: 建水县隆昌建筑有限责任公司

抄送: 建水县鸿辉种养殖产业有限公司

事由: 3号地块标准羊舍C-4、5羊舍粪槽砌筑不符合要求

1、2016年7月12你单位在3号地块标准羊舍C-4、5栋进行羊舍粪槽砖体砌筑过程中未严格按照相关标准规范进行施工,出现砂浆不饱满,砖体砌筑不到位等现象,严重威胁羊舍粪槽安全性。

现对你单位下发通知函,要求你单位务必将以上提出问题即刻整改,并进行全面自检、自纠,整改完善进行回复确认,后续再次出现此类操作方式将严肃处理。

项目监理部(章)

总/专业监理工程师:

日

期: 2016.7.12

本表一式四份,由监理单位填写,建设管理单位、承包单位各存一份,项目监理部存二份。