

建水县五里冲畜光互补光伏电站项目

监理工程师通知单

表号: WLCGD-B1

编号: CZZH-JL-22-019

致: 建水县隆昌建筑有限责任公司

事由: 电焊机焊把线存在安全隐患

内容:

1、你单位在羊舍屋面檩条焊接作业中,电焊机焊把线未使用双层绝缘电缆线,属违章操作,要求你单位务必进行更换,确保安全施工。

如后续再次出现此类违章现象,将建议业主方对你单位进行罚款处理。

项目监理部(章)

总/专业监理工程师: 李俊

日期: 2016.8.22



本表一式四份,由监理单位填写,建设管理单位、承包单位各存一份,项目监理部存二份。