

建水县五里冲畜光互补光伏电站项目

监理工程师通知单

表号: WLCGD-B1

编号: CZZH-JL-22-023

致: 四川红叶建设有限公司

已多次通知你单位对钢结构柱不垂直的现象进行全面整改, 至今仍未整改到位。现根据业主要求及监理方意见, 要求你单位在 5 日内将垂直度不符合规范要求的钢结构柱进行整改到位, 如到期没有整改完成, 影响后续施工由你单位负责。

项目监理部 (章)

总 / 专业监理工程师: 邵俊

日期: 2016.9.9

本表一式四份, 由监理单位填写, 建设管理单位、承包单位各存一份, 项目监理部存二份。