

建水县五里冲畜光互补光伏电站项目 监理工程师通知单

表号: WLCGD-B1

编号: CZZH-JL-22-025

致: 建水县隆昌建筑有限责任公司

1、你单位已施工完成羊舍过道出现多处下沉现象,造成二次返工,影响施工质量及施工进度。现要求你单位务必严格按照规范对羊舍过道回填土进行夯实作业,务必保证回填土夯实到位,防止后续出现下沉等不良现象。

2、在羊舍挤奶间下水管道施工作业中,严禁在地梁处打孔,要求管道按规范提前预留。

3、近期你单位将对D号地块及相关石林区域进行爆破施工,请你单位在施工前务必将爆破公司相关资质及爆破安全专项施工方案上报监理单位。

以上违章现象要求尽快处理,若后续再次出现此类现象,将对你单位进行相应的处罚,并要求整改到位。

此通知单不需进行回复,要求严格执行。

项目监理部(章)

总/专业监理工程师: 

日

期: 2016.10.11

本表一式四份,由监理单位填写,建设管理单位、承包单位各存一份,项目监理部存 二 份。

云南省红河州建水县五里冲畜光互补光伏电站项目
监理工程师通知回复单

表号: WLCGD-A6-01

编号: SCHY-SG-TJ-15-004

致常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理部:

我方接到编号为 CZZH-SG-JL-22-016 的监理工程师通知后, 已按要求进行, 请予以复查。

详细内容:

接监理工程师通知书, 我单位已按要求进行, 在 3 日之内上报经理授权委托书或相关资质证明。

承包单位 (章):

项目经理:

日期:



项目监理部复查意见:

同意

项目监理部 (章):

总/专业监理工程师:

日期:



本表一式三份, 由承包单位填报, 建设管理单位、承包单位各一份, 项目监理部存二份。