

建水县五里冲畜光互补光伏电站项目 监理工程师通知单

表号: WLCGD-B1

编号: CZZH-JL-22-026

致: 建水县隆昌建筑有限责任公司

你单位钢结构吊装作业过程中,有部分施工区域在 220kV 高压线下方,存在严重的安全隐患。现通知你单位在钢结构卸货及吊装过程中,务必要求遵守安全施工管理规定,吊车塔杆及所吊钢构和配件距离高压线垂直距离不得小于 10m,水平距离不得小于 5m,避免造成人员伤亡及意为停电事故。要求现场管理人员加强巡查力度,安全员务必在岗,加强对现场的安全管理。

此通知单不需进行回复,要求严格执行。



项目监理部(章)

总/专业监理工程师: 郭俊兴

日期: 2016.10.14

本表一式四份,由监理单位填写,建设管理单位、承包单位各存一份,项目监理部存二份。