

建水县五里冲畜光互补光伏电站项目 监理工程师通知单

表号: WLCGD-B1

编号: CZZH-JL-22-034

主送: 四川红叶建设有限公司

抄送: 建水县鸿辉种养殖产业有限公司

你单位场平施工已基本结束, 需你单位务必提供场平压实检测报告。

地面光伏电站施工务必严格按照设计图纸及相关规范要求施工, 发现问题及时整改, 不得无故延期且需你单位必须提供以下文件:

- 1、地面光伏灌注桩钢筋检测报告、支架厂家资质及厂家检测报告。合格
- 2、地面光伏灌注桩混凝土检测报告。
- 3、现场支架焊接人员务必提供特种作业资质及身份证复印件。
- 4、地面光伏灌注桩务必在监理人员在场的情况下, 现场进行拉拔试验。
- 5、灌注桩桩顶预埋件焊接试验报告。合格

针对以上提出向监理方上报文件务必在你单位施工面结束之前上报, 否则造成后续工作面无法顺利移交, 责任由你单位自负。

此通知单内容限你单位 2 日内回复。

项目监理部 (章)

总 / 专业监理工程师: 郭俊

日

期:

2016.10.28

本表一式 四 份, 由监理单位填写, 建设管理单位、承包单位各存一份, 项目监理部存 二 份。