

建水县五里冲畜光互补光伏电站项目 监理工程师通知单

表号: WLCGD-B1

编号: CZZH-JL-22-055

主送: 建水县隆昌建筑有限责任公司
抄送: 建水县鸿辉种养殖产业有限公司

今天检查发现你单位所施工完成的后补桩地上部位, 有部分歪斜严重, 预埋件偏轴严重、桩顶不平, 要求你单位加强现场施工管理, 施工技术人员定位准确。

如后续施工检查到有类似问题, 将直接判定你单位所施工桩基础施工不合格。如造成验收不合格, 责任有你单位负责。

项目监理部(章)

总 / 专业监理工程师:

日

期:



2017.01.13.

本表一式 四 份, 由监理单位填写, 建设管理单位、承包单位各存一份, 项目监理→部存 二 份。