

JXM7

### 监 理 通 知 单

工程名称：中设国联于都一期 20MWp 光伏电站

编号：002

致：西安大唐电力工程设计院有限公司于都光伏电站项目部  
事由：关于新进场人员安全培训的问题

内容：经监理现场检查发现你单位在光伏区组件安装时，前沿标高距地不足 1.5 米。与设计文件不符 1.5 米高度的要求不符。

监理项目部：(章)  
总/专业监理工程师：李金忠  
日期：2016 年 5 月 16 日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。