

安全整改通知单

工程名称：许昌森源新能源发电有限公司禹州花石项目

编号：CZZHJL-YZHS-003

致：河南众志电力建设工程有限公司；

主题：关于搅拌机安全用电及接地的存在安全问题；

内容：监理人员在 2016 年 04 月 07 日检查中发现如下问题：

施工现场搅拌机临时用电及接地措施不符合规范要求，存在严重的安全隐患，请你单位及时整改并将整改结果上报业主及监理。



限 3 个工作日内回复。

项目监理机构（章）

总/副总/专业监理工程师： 张军

日

期： 2016.04.08



注：本表一式 4 份，由项目监理机构填写，建设单位、施工单位各 1 份，监理部存 2 份。

安全整改通知回复单

工程名称: 许昌森源新能源发电有限公司禹州花石项目

编号: ZZDJ-YZHS-002

致: 常州正衡电力工程监理有限公司许昌森源新能源发电有限公司禹州花石项目监理部:

我方接到编号为 CZZHJL-YZHS-002 的监理工程师安全整改通知单后, 已按要求完成了工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容:


施工现场搅拌机临时用电及接地措施不符合规范要求, 我单位已更换用电开关整改临时用电及接地措施, 达到规范要求。



施工单位(章):

项目经理:

日期:



项目监理机构复查意见:

经复查, 已整改到位

项目监理机构(章):

专业监理工程师:

日期:



注: 本表一式 4 份, 由施工单位填报, 建设单位、施工单位各存 1 份, 监理单位存 2 份。