

SXMB25 监理工程师通知回复单

监理工程师通知回复单

工程名称：邢台西黄村镇 30 兆瓦光伏发电项目（一期 20 兆瓦）

编号：003

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

我方接到编号为 JL-005 的监理工程师通知后，已按要求完成了 整改 工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

- 1、 将装反的组件重新安装。
- 2、 将部分生锈的螺丝替换或重新加工。
- 3、 将紧固不到位的螺丝重新紧固。
- 4、 防水圈、确母少弹的重新检查，处理。

施工项目部（章）：

项目经理： 韩建芳

日期： 2016年4月21日

监理项目部复查意见：

已整改

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师： 李高明

日期： 2016.4.22

注 本表一式份，由施工项目部填报，监理项目部、施工项目部各一份。