

天湖能源孝南三岔镇 40MW 设施农光互补项目

监理工程师通知单

编号: CZZHTZ-24

致:湖北省华网电力工程有限公司天湖能源孝南三岔镇 40MW 设施项目部

主题:组件安装质量

内容:

监理对大棚区域组件安装质量检查过程中,发现以下质量问题:组件安装角度不符合设计要求,经现场实测只有 16~17 度之间,要求整改完成后再进行下步安装工作。

要求 2017 年 8 月 30 日前对存在的质量问题消缺完成后并回复监理。

项目监理机构(章):

专业监理工程师:

总监理工程师:

日期:2017-08-18

填表说明:一式三份由项目监理机构填写,抄送相关单位



由 扫描全能王 扫描创建