

天湖能源孝南三岔镇 40MW 设施农光互补项目

监理工程师通知单

编号: CZZHTZ-21

致:湖北省华网电力工程有限公司天湖能源孝南三岔镇 40MW 设施项目部

主题:质量

内容:

1、祝站 1 区檩条安装高低不平,出现了组件安装时呈锅底状,要求檩条调整完成后再进行组件安装。如果在 6 月 20 日前没有整改完,监理将进行经济处罚。

2、另外,后期进场的抱箍、檩条及相应配件要有设计变更并确认签字(已发过监理联系单)

要求在 2017 年 06 月 20 日前回复监理项目部。

项目监理机构(章):

专业监理工程师:

总监理工程师:

日期:2017-06-15

填表说明:一式三份由项目监理机构填写,抄送相关单位



由 扫描全能王 扫描创建