

天湖能源孝南三岔镇 40MW 设施农光互补项目

监理工程师通知单

编号: CZZHTZ-19

致:湖北省华网电力工程有限公司天湖能源孝南三岔镇 40MW 设施项目部

主题:质量、技术、资料

内容:

- 1、高速公路北区部份支架檀条安装时,缺少弹垫。
- 2、后期进场的抱箍(-5*50)、檀条(60*40*15*2)跟原设计不一致,是否能满足要求,监理要求华网设计部门重新确定,并出具设计变更,否则监理不确认工程量。
- 3、升压站卷材、窗、水泥以及光伏区箱逆变基础砖、钢材没有送样检测,没有施工配比,没有留置砂浆、砼试块。要求华网尽快送样检测。
- 4、另外二期过程资料尽快报验监理,包括构配件、原材的报验。
要求在 2017 年 06 月 08 日前回复监理项目部。

项目监理机构(章):

专业监理工程师:

总监理工程师:

日期:2017-06-04



由 扫描全能王 扫描创建