

监理通知单

工程名称：宁夏贺兰县通威互联网+渔光一体 20 兆瓦分布式光伏发电项目

编号：001

致：旭东电力集团有限公司

事由：工程质量事宜

内容：

你单位承建的【贺兰通威互联网+渔光一体 20 兆瓦分布式光伏发电项目】工程。现在已进入预应力管桩施工阶段，业主方和监理方在巡视过程中发现有部分管桩安装后存在裂痕，有质量隐患，现要求你方对安装的管桩进行排查，对有裂痕的管桩及时整改，否则不允许进入下道工序。

抄送宁夏通威现代渔业科技有限公司

项目监理单位（章）

总 / 专业监理工程师：苏小波

日期：2023.6.24

本表一式 3 份，由监理单位填写，建设管理单位、承包单位各存一份，项目监理部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建