

监理通知单

工程名称：宁夏贺兰县通威互联网+渔光一体 20 兆瓦分布式光伏发电项目

编号：002

致：旭东电力集团有限公司

事由：工程质量事宜

内容：

你单位承建的【贺兰通威互联网+渔光一体 20 兆瓦分布式光伏发电项目】工程。业主方和监理方在巡视过程中，发现预应管桩在施工过程中存在一下两方面问题。

- 1、管桩爆头（附图片）
- 2、管桩倾斜（附图片）

要求你方对出现问题的管桩进行整改，否则不能进入下道工序，后果自负。希望你方合理组织施工，增加施工技术力量，杜绝此类事情的发生。

抄送宁夏通威现代渔业科技有限公司

项目监理

总 / 专业

日期：



本表一式 3 份，由监理单位填写，建设管理单位、承包单位各存一份，项目监理留存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建

