

监理通知单

工程名称：宁夏贺兰县通威互联网+渔光一体 20 兆瓦分布式光伏发电项目


编号：006

致：旭东电力集团有限公司

事由：工程质量事宜

内容：

你单位承建的【贺兰通威互联网+渔光一体 20 兆瓦分布式光伏发电项目】工程。业主方和监理方在巡视过程中，发现箱变基础预埋槽钢焊接不平整，现要求你方进行整改，否则不允许进入下道工序。



抄送宁夏通威现代渔业科技有限公司

项目监理单位（盖章）

总 / 专业监理工程师（签字）

日期：



本表一式 3 份，由监理单位填写，建设管理单位、承包单位各存一份，项目监理单位存一份。



由 扫描全能王 扫描创建