

监理通知单

工程名称：宁夏贺兰县通威互联网+渔光一体 20 兆瓦分布式光伏发电项目

编号：008

致：旭东电力集团有限公司

事由：工程质量事宜

内容：

你单位承建的【贺兰通威互联网+渔光一体 20 兆瓦分布式光伏发电项目】工程。业主方和监理方在对进场材料的开箱验货的过程中，发现 7397 檩条有多处毛刺和镀锌层烫伤的痕迹，有质量隐患，要求你方立即整改。整改前不得进入下道工序。

后附照片

抄送宁夏通威现代渔业科技有限公司

项目监理部(章)

总 / 专业监理工程师：[Signature]

日期：2018.7.26

本表一式 3 份，由监理单位填写，建设管理单位、承包单位各存一份，项目监理部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建

