

监理通知单

工程名称：宁夏贺兰县通威互联网+渔光一体 20 兆瓦分布式光伏发电项目

编号：009

致：旭东电力集团有限公司

事由：工程质量事宜

内容：

你单位承建的【贺兰通威互联网+渔光一体 20 兆瓦分布式光伏发电项目】工程。业主方和监理方在对进场材料的开箱验货的过程中，发现大部分檩条和支架有多处毛刺和镀锌层烫伤的痕迹以及泡沫镀锌层，有严重的质量隐患，要求你方立即整改。整改前不得进入下道工序。

后附照片

抄送宁夏通威现代渔业科技有限公司

项目监理部（章）

总 / 专业监理工程师：王小明

日期：2018 年 8 月 10 日

本表一式 3 份，由监理单位填写，建设管理单位、承包单位各存一份，项目监理部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建

