

# 监理通知单

工程名称：宁夏贺兰县通威互联网+渔光一体 20 兆瓦分布式光伏发电项目

编号：012

致：旭东电力集团有限公司

事由：电缆井整改事宜

内容：

你单位承建的【贺兰通威互联网+渔光一体 20 兆瓦分布式光伏发电项目】工程。运维方和监理方在巡视中发现，中转塔电缆井周围垮塌，电缆井内积水已经覆盖了电缆，有严重的质量隐患，要求你方于 8 月 15 日前整改完成并附图回复，逾期将对你方经济考核。

后附图片

抄送宁夏通威现代渔业科技有限公司

项目监理部(章)

总 / 专业监理工程师

日期：2018.8.13



本表一式 3 份，由监理单位填写，建设管理单位、承包单位各存一份，项目监理部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建